

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 1107-5892

Zertifikatsinhaber: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Warmwasserzirkulationsarmaturen
Bezeichnung: Geregelte Zirkulationsventile
Typen: 36010.35, 36010.36
(Optional mit Thermometer Nr. 36013.21, 36013.22)

DN: 15, 20 PN: 10 tmax: 65 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW165 (07/22), DVGW W 554 (2011)

Gültigkeit: 30.11.2026

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser



Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 23.01.2023

Seite 1 / 2

Rubrik: Warmwasserzirkulationsarmaturen

Bezeichnung: Geregelte Zirkulationsventile

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
36010.35	15	10	65	-	-	-	-	-
36010.36	20	10	65	-	-	-	-	-

(Optional mit Thermometer Nr. 36013.21, 36013.22)