

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 1112-5974

Antragsteller: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Druckreduzierventile / Regelventile
Bezeichnung: UP-DRV (Unterputz-Druckreduzierventil)
Typen: 11140.05 mit 11050.21
(Optional mit Verschlusszapfen 11061.22)

DN: 3/4" PN: 16 tmax: 65 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW111 (01/19), -110 (01/19), EN 1567 (1999), EN 1213 (1999)

Gültigkeit: 31.03.2024

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

A blue ink handwritten signature, appearing to read 'Javier Fernandez', written over a horizontal line.

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 04.05.2020

Seite 1 / 2

Rubrik: Druckreduzierventile / Regelventile

Bezeichnung: UP-DRV (Unterputz-Druckreduzierventil)

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
11140.05 mit 11050.21 (Optional mit Verschlusszapfen Nr. 11061.22)	3/4"	16	65	I	-	-	-	-