

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 1903-6829

Antragsteller: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Systemtrenngeräte Bauart BA und GB
Bezeichnung: Systemtrenner BA
Typen: 15087.33, 15087.23, 15087.24, 15087.25
(Alle optional mit Strömungskontrollschalter BA Nr. 23337.21)

DN: 65...100 PN: 10 tmax: 65 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW135 (01/19), EN 12729 (2002)

Gültigkeit: 31.10.2024

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 07.10.2019

Seite 1 / 2

Rubrik: Systemtrenngeräte Bauart BA und GB

Bezeichnung: Systemtrenner BA

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
15087.33	65	10	65	-	-	-	-	-
15087.23	65	10	65	-	-	-	-	-
15087.24	80	10	65	-	-	-	-	-
15087.25	100	10	65	-	-	-	-	-

(Alle optional mit Strömungskontrollschalter BA Nr. 23337.21)