

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 10-013-6 SVGW

Antragsteller / Hersteller: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Vertreter / Vertreiber: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **9412-3355** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, diverse Verbindungen

Bezeichnung: Gewindefittings aus Rotguss Optifitt-Serra

Typen: Serie 90000 (Rotguss):

90001, 90002, 90003, 9005, 90007, 90011, 90012, 90015, 90019, 90021, 90022,
90023, 90024, 90025, 90026, 90030, 90031, 90032, 90033, 90037, 90038, 90044,
90045, 90046, 90047, 90050

Serie 91000 (Messing, Rotguss):

91000, 91001, 91002, 91030, 91040 (Messing verchromt), 91041, 91050 (Messing)
91010, 91020, 91021, 91026, 91027, 91060, 91062 (Rotguss)

Serie 92000 (Messing, Rotguss):

92001, 92002 (Messing)
92005, 92040, 92042, 92044 (Rotguss)

Nennweite: DN 15 – DN 50 (1/2" - 2")

Anschlüsse: Gewinde nach ISO 228/1

Zertifizierungsgrundlage: DVGW GW 6 (2014), DVGW GW 6-B1 (2016)

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.01.2026**

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW- Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.7).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 08.01.2021

6 VERBINDUNGEN

6 RACCORDEMENTS

6.7 Diverse Verbindungen

6.7 Raccordements divers

Vertreter / Vertreiber R. Nussbaum AG CH-4601 Olten	Hersteller R. Nussbaum AG CH-4601 Olten	Zertifikat - Nr. 10-013-6 (9412-3355)	Code	Gültig bis: 2026 Gas- Arten: H, B, P
---	---	--	------	--

Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis: DVGW GW 6

Typenreihe	HTB (höhere thermische Beständigkeit): Nein		Nennweite DN / da / d (PE)	Betriebsdruck Pz	Konstruktionshinweise
Typen	CE-Ident-Nr.	Anschlussart	[mm]	[bar]	[-]
Optifitt-Serra: Gewindefittings aus Rotguss					
Serie 90000		ISO 228-1	1) 1/2" - 2"	5	90001-90050: Rotguss
Serie 91000		ISO 228-1	1) 1/2" - 2"	5	2) Rotguss ; 3) Messing
Serie 92000		ISO 228-1	1) 1/2" - 2"	5	4) Rotguss ; 5) Messing

1) Gemäss Richtlinie G1 (04/12), Ziff. 5.3.2.1.1 dürfen Gewindeverbindungen bis zur Nennweite DN 50 (= 2") verwendet werden.

2) Artikel-Nrn. 91010, 91020, 91021, 91026, 91027, 91060, 91062

3) Artikel-Nrn. 91000, 91001, 91002, 91030, 91040 (verchromt), 91041, 91050

4) Artikel-Nrn. 92005, 92040, 92042, 92044

5) Artikel-Nrn. 92001, 92002