

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 0403-4790

Antragsteller: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Sicherheitsgruppen
Bezeichnung: Sicherheitsgruppe
Typen: Kombination - Rückflussverhinderer/Sicherheitsventil:
13040.34, 13040.35, 13041.04, 13041.05;
Kombination - Druckreduzierventil/Rückflussverhinderer/Sicherheitsventil:
13060.34, 13060.35, 13061.04, 13061.05

DN: 15, 20, 1/2“, 3/4“ PN: 10 tmax: 90 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW112 (01/19), -ZW111 (01/19), -ZW124 (01/19), EN 1488 (2000), EN 1567 (1999), EN 13959 (2004)

Gültigkeit: 30.09.2024

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 17.02.2020

Seite 1 / 2

Rubrik: Sicherheitsgruppen

Bezeichnung: Sicherheitsgruppe

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
Kombination - Rückflussverhinderer/Sicherheitsventil:								
13040.34, ohne Anschluss-Verschraubung (AV)	15	10	90	I	-	-	-	-
13040.35, ohne AV	20	10	90	I	-	-	-	-
13041.04, mit AV	1/2"	10	90	I	-	-	-	-
13041.05, mit AV	3/4"	10	90	I	-	-	-	-
Kombination - Druckreduzierventil(DRV)/Rückflussverhinderer/Sicherheitsventil:								
13060.34, ohne AV	15	10	90	II	-	-	-	-
13060.35, ohne AV	20	10	90	II	-	-	-	-
13061.04, mit AV	1/2"	10	90	II	-	-	-	-
13061.05, mit AV	3/4"	10	90	II	-	-	-	-