SVGW
Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach

Zertifikat Nr. 02-043-6-1 SVGW

Zertifikatsinhaber:	R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten
Hersteller:	R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten
Vertreter / Vertreiber:	R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas" und auf den Bericht Nr. **02-043-6** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik:	Verbindungen, Schläuche
Bezeichnung:	Gas-Sicherheitsschlauch für den Geräteanschluss Hydra
Typen:	89056
Nennweite:	DN 15
Anschluss:	Leitungsseitig: Stecker nach DIN 3383-1 Geräteseitig: Innengewinde Rp ½" nach EN 10226-1
Zertifizierungsgrundlage:	DIN 3383-1 (2013)
Gültigkeit:	**28.02.2027**
Zertifiziert für:	- einen Betriebsdruck von max. 0.1 bar für Gasinstallationen im Gebäude - Erdgas, Propan/Luft und Flüssiggase im gasförmigen Zustand - Umgebungstemperatur: bis +135°C

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).

akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 04.03.2022

6 Verbindungen

6.1 Schläuche

Einsatzbereich für Flüssiggase:
Sofern der Schlauch als Verbindung vor der Druckreduzierung eingesetzt wird (Behälterdruckbereich), ist beim Hersteller der Nachweis für die ausreichende Berstdruckfestigkeit einzuholen (siehe SVGW L1 Leitsätze, Ziffer 7.8.1).

6 RACCORDEMENTS

6.1 Tuyaux flexibles

Concerne uniquement les gaz liquéfiés:
Dans la mesure où un tube flexible est monté avant le réducteur de pression (c.-à-d. étant soumis à la pression du réservoir), la garantie certiant que la résistance à la pression d'éclatement de ce tube est suffisante doit être exigée auprès du fabricant (voire directives SSIGE L1, chiffre 7.8.1).

Vertreter / Vertreiber	Hersteller	Zertifikat - Nr.	Code	Gültig bis: **2027**
R. Nussbaum AG CH-4601 Olten	R. Nussbaum AG CH-4601 Olten	**02-043-6-1**		Gas- Arten: H, B, P

Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis:	DIN 3383 Teil 1

Typenreihe	HTB (höhere thermische Beständigkeit):		Nennweite DN / da / d (PE)	Betriebsdruck Pz	Konstruktionshinweise
Gas-Sicherheitsschlauch Hydra	Ja				
Typen	CE-Ident-Nr.	Anschlussart	[mm]	[bar]	[-]
89056	-	*)	DN 15	0.1	mit Schutzschlauch 1)

*) Leitungsseitig: Stecker nach DIN 3383-1, Geräteseitig: Innengewinde Rp ½" nach EN 10226-1;

1) geeignet für den Anschluss von beweglichen Geräten