

Bescheinigung

Dem Hersteller wird aufgrund eines Prüfberichts zur Bauteilprüfung folgendes Bauteilkennzeichen zuerkannt:

Kategorie Bauteilkennzeichen:	Komponente
Technische Überwachungsorganisation und Prüfbericht:	TÜV Rheinland von 2023-06-14 und Schreiben von 2023-08-11
Hersteller/Inverkehrbringer:	R. Nussbaum AG Martin-Disteli-Strasse 26 Postfach 4601 Olten SCHWEIZ
Bauteilkennzeichen:	TÜV . K . 23 - 003
Bauart:	Variante Edelstahl: Optipress – Aquaplus , Optipress – Industry , Optipress – Gaz Variante C-Stahl: Optipress Therm
Typ:	unlösbare Rohrverbindung (Pressfitting-Verbindung) Optipress
Die Zuerkennung erfolgt in Anwendung von:	<ul style="list-style-type: none">– VdTÜV-Merkblatt Komponenten 100, Ausgabe 2017-03-20, in Verbindung mit TÜV-Verband-Merkblatt Allgemeines 002, Ausgabe 2022-09-20– Richtlinie 2014/68/EU vom 15.05.2014 (Druckgeräterichtlinie)– Prüfprogramm (gemäß VdTÜV-Merkblatt Komponenten 100, Anhang 1)– AD 2000-Merkblätter in der jeweils gültigen Fassung– TRR 100 Rohrleitungen aus metallischen Werkstoffen, Ausgabe 1993-05 (in Anlehnung) für die Schweiz: <ul style="list-style-type: none">– Verordnung über die Produktesicherheit (PrSV) SR 930.111 vom 19. Mai 2010, mit Stand vom 21. April 2018

Gültig bis: [2028-11-30](#)

Die Zuerkennung kann widerrufen werden. Die bisherige Bescheinigung wird hierdurch ersetzt.

Hinweis: Der Hersteller oder Importeur ist verpflichtet, den zuständigen Sachverständigen zu beauftragen, Bauteile aus der laufenden Fertigung auf Übereinstimmung mit dem Baumuster einmal jährlich stichprobenweise zu überprüfen.

TÜV-Verband e. V.
Friedrichstraße 136
10117 Berlin

Tel.: +49 30 760095-400
E-Mail: bauteile@tuev-verband.de

Geschäftsbereich Industrie und Anlagentechnik

www.tuev-verband.de